



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด

โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอการลงทุนโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ในหัวข้อที่ ๕.๔ เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายละเอียดและคุณลักษณะตามประกาศ TOR	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
<p>ข้อที่ ๕.๔ เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter)</p> <p>๕.๔.๕ มีจอแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ารายการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● แสดงค่ากำลังการผลิตไฟฟ้า (Watt)● แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าสะสมที่ผลิตในแต่ละวัน (kWh/day)● แสดงและบันทึกความผิดปกติในการทำงานของเครื่องแปลงไฟฟ้า <p>๕.๔.๖ มีระบบป้องกัน ไม่น้อยกว่ารายการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● Over voltage● Under voltage● Ground fault monitoring● DC reverse polarity● DC surge protection device● Rapid shut down	<p>ยกเลิกข้อความในข้อที่ ๕.๔.๕ ทั้งหมด</p> <p>๕.๔.๖ เพิ่มข้อความ “Rapid shut down ยกเว้นกรณีของ Floating”</p>

ทั้งนี้ ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการลงทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง <https://e-bidding.nu.ac.th/>
และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๘๐๐๙ โทรสาร ๐ ๕๕๙๖ ๘๐๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร